

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе"

Юридический адрес: 183038, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, дом 11, тел.: 88152472534

e-mail: fguzmo.ru

ОГРН 1055100194720 ИНН 5190135771

Адреса мест осуществления деятельности: 184530, РОССИЯ, Мурманская область, Оленегорск, ул. Бардина, дом 34, тел.: 8 (815 36) 72573, e-mail: monchegorsk@fguzmo.ru; 184280, РОССИЯ, Мурманская область, Мончегорск, ул. Комсомольская, дом 15, тел.: 8 (815 36) 72573, e-mail: monchegorsk@fguzmo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514243

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением по отбору и приему проб -
инженер



М.О. Игонина
15.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 51-00-14/03875-25, 51-00-14/03877-25 от 15.04.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА (ИНН 5106800648 ОГРН 1065108004763);

2. Юридический адрес: МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛОВОЗЕРСКИЙ, Г.П. РЕВДА, ПГТ РЕВДА, УЛ. ПОБЕДЫ, д. 29

Фактический адрес: Мурманская обл, р-н Ловозерский, г.п. Ревда, пгт. Ревда, ул. Победы, д. 29

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 51-00-14/03875-25 - вода из родника

Проба № 51-00-14/03877-25 - вода из родника

4. Место отбора:

Проба № 51-00-14/03875-25 - Родник в районе гаражей, Мурманская обл, м.р-н Ловозерский, г.п. Ревда;

Проба № 51-00-14/03877-25 - Родник в районе ул. Metallургов, д.5, Мурманская обл, м.р-н Ловозерский, г.п. Ревда,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 51-00-14/03875-25 - 09.04.2025 11:50 - 11:50,

Проба № 51-00-14/03877-25 - 09.04.2025 11:45 - 11:45

Ф.И.О., должность: Алферьева Г.В. Начальник отдела по РГХ УМИ администрации МО ГП Ревда -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 51-00-14/03875-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,

Проба № 51-00-14/03877-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №45-ЛВ/2025 от 29 января 2025 г., заявка от 09.04.2025

7. Дополнительные сведения: Акты отбора: от 9 апреля 2025 г.

Протокол испытаний № 51-00-14/03875-25, 51-00-14/03877-25 от 15.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, раздел III, таблица 3.1, таблица 3.3, таблица 3.13

9. Код образца (пробы): 51-00-14/03875-02-25, 51-00-14/03877-02-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Секундомеры механические, СОСпр-26-2	8879
2	Спектрофотометр, В-1100	VEK1609071
3	Спектрофотометры, UNICO 2100	KRX21092107114
4	Термометры цифровые, Checktemp	123508

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 184530, РОССИЯ, Мурманская область, Оленегорск, ул. Бардина, дом 34 Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Оленегорск) Регистрационный номер пробы 51-00-14/03875-25 Образец поступил 09.04.2025 13:00 дата начала испытаний 09.04.2025 13:30, дата окончания испытаний 09.04.2025 16:00					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.1
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	0,060±0,015	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 пункт 3
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 6
5	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 30 (градус)	ГОСТ 31868-2012 пункт 5, метод Б
Место осуществления деятельности: 184530, РОССИЯ, Мурманская область, Оленегорск, ул. Бардина, дом 34 Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Оленегорск) Регистрационный номер пробы 51-00-14/03877-25 Образец поступил 09.04.2025 13:00 дата начала испытаний 09.04.2025 13:30, дата окончания испытаний 09.04.2025 16:00					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.1
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм ³	0,060±0,015	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 пункт 3
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 6
5	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 30 (градус)	ГОСТ 31868-2012 пункт 5, метод Б

Ответственный за оформление протокола:

Р.С. Аюпова, Медицинский статистик отделения по отбору и приему проб

Конец протокола испытаний № 51-00-14/03875-25, 51-00-14/03877-25 от 15.04.2025