ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе"

Юридический адрес: 183038, Мурманская обл, Мурманск г, Коммуны ул, дом 11, тел.: 88152472534
e-mail: fgu@fguzmo.ru
ОГРН 1055100194720 ИНН 5190135771

Адреса мест осуществления деятельности: 184530, РОССИЯ, Мурманская область, Оленегорск, ул. Бардина, дом 34, тел.: 8 (815 36) 72573, e-mail: monchegorsk@fguzmo.ru; 184280, РОССИЯ, Мурманская область, Мончегорск, ул. Комсомольская, дом 15, тел.: 8 (815 36) 72573, e-mail: monchegorsk@fguzmo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514243

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделением по отбору и приему проб - инженер

М.О. Игонина
МП 07.02.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 51-00-14/00973-25, 51-00-14/00975-25 от 07.02.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА (ИНН 5106800648 ОГРН 1065108004763)

2. Юридический адрес: МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛОВОЗЕРСКИЙ, Г.П. РЕВДА, ПГТ РЕВДА, УЛ ПОБЕДЫ, Д. 29

Фактический адрес: Мурманская обл, м.р-н Ловозерский, г.п. Ревда, пгт Ревда, ул Победы, д. 29

3. Наименование образца испытаний:
Проба № 51-00-14/00973-25 - Вода системы нецентрализованного питьевого водоснабжения (родник)
Проба № 51-00-14/00975-25 - Вода системы нецентрализованного питьевого водоснабжения (родник)

4. Место отбора:
Проба № 51-00-14/00973-25 - Родник в районе гаражей, Мурманская обл, м.р-н Ловозерский, г.п. Ревда, Родник,
Проба № 51-00-14/00975-25 - АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА, Родник в районе ул.Металлургов, д.5, Мурманская обл, м.р-н Ловозерский, г.п. Ревда, пгт Ревда, ул Металлургов, д. 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 51-00-14/00973-25 - 06.02.2025 11:00 - 11:00,
Проба № 51-00-14/00975-25 - 06.02.2025 11:30 - 11:30

Ф.И.О., должность: Алферьева Г. В. Начальник отдела по РГХ УМИ администрации МО ГП Ревда

Условия доставки: Автотранспортом в изотермическом контейнере с хладоэлементами при t +5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора:
Проба № 51-00-14/00973-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 51-00-14/00975-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор № 45-ЛВ/2025 от 29 января 2025 г., заявка № 1607 от 05.02.2025г.

7. Дополнительные сведения:
Акты отбора: от 6 февраля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания п.III., таблица 3.1, таблица 3.13

9. Код образца (пробы): 51-00-14/00973-02-25, 51-00-14/00975-02-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Секундомеры механические, СОСпр-2б-2	8879
2	Спектрофотометры, UNICO 2100	KRX21092107114
3	Термометры цифровые, Checktemp	123508

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 184530, РОССИЯ, Мурманская область, Оленегорск, ул. Бардина, дом 34
Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Оленегорск)
Регистрационный номер пробы 51-00-14/00973-25
Образец поступил 06.02.2025 13:00
дата начала испытаний 06.02.2025 13:50, дата окончания испытаний 06.02.2025 16:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.1
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.2
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм^3	0,235±0,059	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 пункт 3
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 6
5	Цветность	градус цветности	1,44±0,43	Не более 30 (градус)	ГОСТ 31868-2012 пункт 5, метод Б

Место осуществления деятельности: 184530, РОССИЯ, Мурманская область, Оленегорск, ул. Бардина, дом 34
Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Оленегорск)
Регистрационный номер пробы 51-00-14/00975-25
Образец поступил 06.02.2025 13:00
дата начала испытаний 06.02.2025 13:50, дата окончания испытаний 06.02.2025 16:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.1
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 5.8.2
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Массовая концентрация железа (Fe)	мг/дм^3	0,260±0,065	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 пункт 3
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 пункт 6
5	Цветность	градус цветности	1,22±0,37	Не более 30 (градус)	ГОСТ 31868-2012 пункт 5, метод Б

Ответственный за оформление протокола:

_____О.А. Кузьменко, Медицинский статистик отделения по отбору и приему проб

Конец протокола испытаний № 51-00-14/00973-25, 51-00-14/00975-25 от 07.02.2025

Протокол испытаний № 51-00-14/00973-25, 51-00-14/00975-25 от 07.02.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)